

# 北上市文化交流センター さくらホール 小ホール 照明設備一覧表

## 調光設備

名称	仕様	備考	
調光器	客席用 2kw 6	外部調光信号操作不可	
調光操作卓	JANDS社 EVENT416		
	制御チャンネル	1024ch	
	プリセットフェーダ	36本 2段	
	外部記憶装置	3.5inch フロッピーディスク	EVENTデータのみ対応
	グランドマスターフェーダ	1本	
	段マスターフェーダ兼クロスフェーダ	1組	
	アサインマスターフェーダ	16本	
	客席調光操作ボックス	1式	客席誘導灯連動消灯不可
持込機器用分電盤 (下手奥)	客席調光操作ボックス	1式	

## 電源設備

名称	仕様	備考
持込機器用分電盤 (下手奥)	1φ3w 20KVA 100A 仮設端子付き ターミナル 10mm	直30A×4
	1φ3w 60KVA 300A 仮設端子付き ターミナル 10mm カムロック式出力コネクタ(E-1016)	直60A×4

## DMX信号入出力 (調整室にDMXパッチ盤あり)

名称	IN	OUT	備考
1F		1	15A×1
			4
		1	持込機器用分電盤内に配置
2F		1	15A×1 調光卓 1回線使用
		1	可搬型調光器 1回線使用
		1	可搬型調光器 1回線使用
		1	可搬型調光器 1回線使用
3F		2	可搬型調光器 2回線使用
		2	可搬型調光器 2回線使用
		3	15A×1

## 照明器具・設備

名称	直回路	電球・器具	数量	備考	
前ウォールコンセント	直30A 4	各回路20C2口		上下各2	
	直30A 1	各回路20C2口		2F奥 センターコンセントと切換	
	直60A 1				
奥上手ウォールコンセント	直20A 2			持込機器用分電盤内に配置	
2F	前ギャラリ		ハロゲンピン 1kw	2 東芝 QL6-2M II	
	奥ギャラリ	直60A 1		1F上手奥ウォールコンセントと切換 可搬型調光器 1台常設	
	上手ギャラリ	直60A 1	フレネル 500w	3 東芝 AL-AQF-5R 可搬型調光器 1台常設	
	下手ギャラリ	直60A 1	フレネル 500w	3 東芝 AL-AQF-5R 可搬型調光器 1台常設	
3F	中1ギャラリ (CL)	直30A 2	各回路20C2口	トツ 1kw	10 東芝 AQS-10×8 AQS-10 II ×2
		直60A 2		トツ 1kw	2 AQS-10R×2 可搬型調光器 2台常設
				カッターライト 500w	2 丸茂電機 RIKURI2 26°
	中2ギャラリ (SUS)	直30A 2	各回路20C2口	トツ 500w	1 東芝 AL-AQS-5R
		直60A 2		フレネル 500w	8 東芝 AL-AQF-5R 可搬型調光器 2台常設
				カッターライト 575w	2 丸茂電機 RIKURI2 36°
奥ギャラリ	直30A 2	各回路20C2口	カッターライト 500w	2 丸茂電機 RIKURI2 26°	
上手ギャラリ			トツ 500w	6 東芝 AL-AQS-5R	
			カッターライト 575w	2 丸茂電機 RIKURI2 26°	
下手ギャラリ			トツ 500w	1 東芝 AL-AQS-5R	
			フレネル 500w	4 東芝 0.5KQS-III	

## 小ホール用 移動器具 ※ホール共通移動器具は別紙参照

名称	仕様	数量	備考
スポットライト	トツ 1kw	東芝 AQS-10R	1
		東芝 AQS-10	1
	フレネル 1kw	松村電機 AE-BF-8	2
		松村電機 FI-8H	2
	フレネル 500w	東芝 AL-AQF-5R	2
PARライト	5M	16	
	5VN	6	
カラーチェンジャー	ワイブロン社 フォーランナー	8	4pinケーブル 2m×10 9m×8
	パワーサプライ	3	16台まで駆動可能 5pinケーブル 1m×2 5m×10
ミラーボール	楕円	1	3Fギャラリに常設
ハンガー		20	
ベース		8	
スタンド		6	

## ケーブル

名称	仕様	数量
20C - 20C	2m	20
	5m	20
	10m	20
20C < 20C	1m	20
30C - 30C	5m	2
60C - 30C	2m	1
60C - 60C	2m	2
20C - 平行	2m	8
30C - 平行	2m	2
30C < 平行	2m	1

〒024-0084

岩手県北上市さくら通り2丁目1番1号

TEL:0197-61-3300 FAX:0197-61-3301